

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об внеплановой выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

Дата 06.09.2021, учетный номер 89210061000200664175, QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу  
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.28, тел. 8 (34922) 32299,  
e-mail: [gumchsyanao@89.mchs.gov.ru](mailto:gumchsyanao@89.mchs.gov.ru)**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию город Салехард  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу  
629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева, д. 44, [ond.salehard@mail.ru](mailto:ond.salehard@mail.ru)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 105/3**

Вручается: Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №9 «Кристаллик»

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Салехард по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Салехард подполковника внутренней службы Олимпиева Дмитрия Игоревича № 105 от «06» сентября 2021 года в период с 11 час. 00 мин «17» сентября 2021 г. по 12 час. 00 мин. «17» сентября 2021 г. государственным инспектором города Салехард по пожарному надзору Гончаруком Михаилом Евгеньевичем проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «Детский сад №9 «Кристаллик» Петрова Инна Евгеньевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В спальнях помещениях (14 групповых ячеек) звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека. Фактически уровень звука составляет 48-65 дБА.	ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик»  
Петрова Инна Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«17» сентября 2021 год

Государственный инспектор города Салехард по пожар-  
ному надзору лейтенант внутренней службы  
Гончарук Михаил Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица)

«17» сентября 2021 год



(подпись)



(подпись)