

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №9 «Кристаллик»**

Ямальская ул., д.23а, г. Салехард, Ямало – Ненецкий автономный округ, 629008  
Тел./факс 4-12-76, 4-12-77 E-mail: [mdou 9 @edu. shd. ru](mailto:mdou 9 @edu. shd. ru).

10 сентября 2015г. № \_\_\_\_

Руководителю ОНД по МО г.Салехард

**Отчет о результатах исполнения предписания  
№42/1/1 от 07 мая 2015 года**

- 1. Муниципальное образование** - город Салехард
- 2. Образовательное учреждение** - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Кристаллик» комбинированного вида»,
- 3. Срок исполнения предписания** «15» сентября 2015 г.

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 «Кристаллик» комбинированного вида» приняты меры, проведены мероприятия и действия:

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на общем собрании трудового коллектива (№1 от 31.08.2015г.), на заседании совета учреждения ( №1 от 11.09.2015г.).

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, утвержденный приказом заведующего № 142-о от 14.05.2015г.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противопожарной безопасности проведена следующая работа:

№	Нарушения, выявленные в ходе проверки (№ пункта и определение нарушения из предписания)	Информация об исполнении (Исполнено/ не исполнено)	Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений	Реквизиты и наименование документа, подтверждающего исполнение предписания (копия прилагается)
1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения не обеспечивает огнезащитную эффективность. Необходимо провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.	Исполнено	Произведена огнезащитная обработка чердачного помещения здания МБДОУ	протокол № 56-ОДК/2015 экспертного исследования по определению качества огнезащитной обработки конструкций и материалов из древесины от 31 июля 2015г

**Приложение:**

1. Копия протокола № 56-ОДК/2015 экспертного исследования по определению качества огнезащитной обработки конструкций и материалов из древесины от 31 июля 2015г. - на 1 листе в 1 экз.

Заведующий МБДОУ

\_\_\_\_\_

М.П.

С.В. Чеснокова

Исп. Чеснокова Светлана Викторовна  
Тел.(34922) 4-12-76